

Bellaterra : 30 de Agosto de 2004  
Expedient número : 4023076 Reducido  
Referència del peticionari : TALLERES CASALS, S.A.  
Ctra. Camprodon s/n  
17860 SANT JOAN DE LES ABADESES  
(Girona) España

GAMA 1 BOX HBF	GAMA 2 BOX HBF
BOX HBF 45	BOX HBF 80
BOX HBF 50	BOX HBF 90
*BOX HBF 56	BOX HBF 100
BOX HBF 63	*BOX HBF 125
BOX HBF 71	

\* corresponde a los ventiladores ensayados

La clasificación obtenida ha sido:

**"Gama 1 BOX HBF"**  
**400°C/2h, (de TALLERES CASALS, S.A.)**  
**CLASE F 400**  
**Ventiladores situados en el interior del horno.**

**"Gama 2 BOX HBF"**  
**400°C/90min (de TALLERES CASALS, S.A.)**  
**Ventiladores situados en el interior del horno.**

LGAI Technological Center, S.A.



Enric Font Piqué  
Director del Centro de Construcción  
LGAI Technological Center S.A.

LGAI Technological Center, S.A.



Jordi Mirabent Junyent  
Responsable de Fuego  
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

Este informe tiene un plazo de validez de 10 años, según la NBE-CPI96 art. 17.3