

Bellaterra : 10 de septiembre de 2004  
Expedient número : 4023313 Reducido  
Referència del peticionari : TALLERES CASALS, S.A.  
Ctra. Camprodon s/n  
17860 SANT JOAN DE LES ABADESES  
(Girona) España

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. ha realizado el informe de gama para los siguientes modelos de ventiladores:

|               |               |
|---------------|---------------|
| GAMA 1<br>HBF | GAMA 2<br>HBF |
| HBF 45        | HBF 80        |
| HBF 50        | HBF 90        |
| * HBF 56      | HBF 100       |
| HBF 63        | * HBF 125     |
| HBF 71        |               |

\* corresponde a los ventiladores ensayados

La clasificación obtenida ha sido:

**"Gama 1 HBF"**  
**400°C/2h, (de TALLERES CASALS, S.A.)**  
**CLASE F 400**  
**Ventiladores situados en el interior del horno.**

**"Gama 2 HBF"**  
**400°C/90min (de TALLERES CASALS, S.A.)**  
**Ventiladores situados en el interior del horno.**

LGAI Technological Center, S.A.

  
**Enric Font Piqué**  
Director del Centro de Construcción  
LGAI Technological Center S.A.

LGAI Technological Center, S.A.  
  
**Jordi Mirabent Joyent**  
Responsable de Fuego  
LGAI Technological Center S.A.

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

Este informe tiene un plazo de validez de 10 años, según la NBE-CPI96 art. 17.3