

Bellaterra : **11 de Febrero de 2002**

Expedient número : **22002711 reducido**

Referència del peticionari : **TALLERES CASALS, S.A.**
17860 SANT JOAN
DE LES ABADESSES
(GIRONA) Spain


El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de la Gama MBC/FA de ventiladores centrífugos de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1999, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators" y según el expediente N° 22002711 de fecha 11 de febrero de 2002.

Los modelos ensayados y categoría obtenida han sido:
Gama MBC/FA:
Categoría 3
130 minutos de funcionamiento a 400°C
Ventiladores centrífugos situados en el exterior del horno

VENTILADORES CENTRÍFUGOS:

| Modelos Gama MBC/FA | |
|----------------------------|---------------------|
| MBC/FA 25/10 M6-3/4* | MBC/FA 35/14 M6-2 |
| MBC/FA 25/10 T6-3/4 | MBC/FA 35/14 T6-2 |
| MBC/FA 25/10 M4-1,5 | MBC/FA 35/14 T4-4 |
| MBC/FA 25/10 T4-1,5 | MBC/FA 35/14 T4-7,5 |
| MBC/FA 28/11 M6-1 | MBC/FA 40/16 T6-3 |
| MBC/FA 28/11 T6-1 | MBC/FA 40/16 T4-7,5 |
| MBC/FA 28/11 T4-3 | MBC/FA 40/16 T4-10 |
| MBC/FA 31/12 M6-2 | MBC/FA 45/18 T6-3 |
| MBC/FA 31/12 T6-2 | MBC/FA 45/18 T4-7,5 |
| MBC/FA 31/12 T4-4 | MBC/FA 45/18 T4-10* |
| MBC/FA 31/12 T4-5,5 | |

* corresponde al ventilador ensayado



F. Xavier Escriche Segú
Gerente del Centro del Fuego y Termotécnica



Jordi Mirabent i Junyent
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de 1 páginas de las cuales -- son anexos