

Bellaterra : **11 de Febrero de 2002**

Expedient número : **22002712 reducido**

Referència del peticionari : **TALLERES CASALS, S.A.**
17860 SANT JOAN
DE LES ABADESSES
(GIRONA) Spain

El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de la Gama MBRC/FA de ventiladores centrífugos de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1999, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators" y según el expediente N° 22002712 de fecha 11 de febrero de 2002.

Los modelos ensayados y categoría obtenida han sido:

Gama MBRC/FA:

Categoría 3

128 minutos de funcionamiento a 400°C

Ventiladores centrífugos situados en el exterior del horno

VENTILADORES CENTRÍFUGOS:

| Modelos Gama MBRC/FA | |
|----------------------|----------------------|
| MBRC/FA 40/12 M4-1* | MBRC/FA 50/16 T4-2 |
| MBRC/FA 40/12 T4-1 | MBRC/FA 56/18 M6-2 |
| MBRC/FA 40/12 T2-4 | MBRC/FA 56/18 T6-2 |
| MBRC/FA 45/14 M4-1,5 | MBRC/FA 56/18 T4-4 |
| MBRC/FA 45/14 T4-1,5 | MBRC/FA 63/20 T6-2 |
| MBRC/FA 50/16 M6-1 | MBRC/FA 63/20 T4-7,5 |
| MBRC/FA 50/16 T6-1 | MBRC/FA 71/22 T6-4 |
| MBRC/FA 50/16 M4-2 | MBRC/FA 71/22 T4-10* |

* corresponde al ventilador ensayado



F. Xavier Escriche Segú
Gerente del Centro del Fuego



Jordi Mirabent i Junyent
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

La reproducción del presente documento, sólo está autorizada si se hace en su totalidad.
Este documento consta de 1 páginas de las cuales -- son anexos