

T/F

Bellaterra : **23 de Marzo de 2001**

Expedient número : **21005998**

Referència del peticionari : **TALLERES CASALS, S.A.**
Avenida Barcelona 20
08970 SANT JOAN DESPI

El Centro Tecnológico LGAI ha realizado el informe de extensión para la determinación de la categoría de Gama MRL de cajas en línea centrífugas para altas temperaturas (400°C 2h) para extracción de humos de acuerdo con el proyecto de norma europea prEN 12101-3 de septiembre de 1995, "Smoke and heat control systems- part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators" y según el expediente N° 21005997 de fecha 23 de marzo de 2001, Los modelos ensayados y categoría obtenida han sido:

Gama MRL:

Categoría 3

125 minutos de funcionamiento a 400°C

Cajas extractoras en el exterior del horno

GAMA MRL:	
MRL 315/4	MRL 710/6
MRL 350/4*	MRL 800/6
MRL 400/4	MRL 560/8
MRL 450/4	MRL 630/8
MRL 560/6*	MRL 710/8
MRL 630/6	MRL 800/8*

* corresponde a la caja extractora ensayada.



F. Xavier Escriche Segú
Gerente del Centro del Fuego



Jordi Mirabent i Junyent
Técnico Responsable

Los resultados se refieren exclusivamente a la muestra, producto o material entregados al Laboratorio, tal como se informa en el apartado de material recibido y ensayado en las condiciones indicadas en las normas citadas en este documento.

Este informe tiene un plazo de validez de 10 años, según la NBE-CPI96 art. 17.3